

รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส OKRs ๑๔๑๒ ชื่อ KRs เพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องสูบน้ำ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H) สำนักงานระบายน้ำ

ด้าน เติบโตทางดี ประเด็นการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วมน้ำท่วม

ลักษณะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการหน่วยงานเดียว

มีหน่วยงานสนับสนุน (R) ร่วมดำเนินการ

หน่วยงาน (R) ระดับสำนัก/สำนักงาน

หน่วยงาน (R) ระดับสำนักงานเขต

ประเด็น	รายละเอียด
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมาย : ๕ หน่วยนับ : จุด
นิยาม	เพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องสูบน้ำ หมายถึง การเพิ่มระบบจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำให้ยังสามารถทำงานสูบน้ำระบายน้ำได้ กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงดับหรือขัดข้อง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่สำรอง ฯลฯ
วิธีคำนวณ/ วัดผลการดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ	สูตรคำนวณ = คะแนนเต็ม × จำนวนจุดที่ดำเนินการเพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองได้จริง (จุด) ÷ จำนวนจุดที่จะดำเนินการเพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองตามค่าเป้าหมาย (จุด)
ค่าเป้าหมาย ของหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H) หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	ค่าเป้าหมายของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H): สำนักงานระบายน้ำ ค่าเป้าหมาย : ๕ หน่วยนับ : จุด บทบาทภารกิจ : ดำเนินการเพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องสูบน้ำครบถ้วนตามค่าเป้าหมาย
เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม	<input checked="" type="checkbox"/> มาตรฐานการดำเนินงาน - รายการมาตรฐานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สำนักงานระบายน้ำ) <input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจน (รายรายการ และรายหน่วยงาน) เช่น ค่าเป้าหมายโดยระบุรายชื่อ ถนน ตรอก ซอย คลอง ลำราง

ประเด็น	รายละเอียด
	<input type="checkbox"/> ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต พ.ศ. ๒๕๖๘ จำเป็นต้องมีครบทั้ง ๓ รายการ)
ช่องทางการรายงาน ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านระบบ BMA Policy Tracking <input type="checkbox"/> ผ่านระบบอื่นๆ โปรดระบุ.....
การติดตามประเมินผล ความสำเร็จ (ตอบได้ มากกว่า ๑ ข้อ)	<input type="checkbox"/> รายงานผลโดยหน่วยงาน R หรือสำนักงานเขต <input type="checkbox"/> หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) กำกับติดตาม <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำกับเชิงคุณภาพ <input type="checkbox"/> ใช้ระบบข้อมูลยืนยันผลการดำเนินงาน เช่น Traffy Fondue โปรดระบุ
ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการ ประมวลผล และจัดทำ ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อ นางสาวณานิกา อ้าวเจริญ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๒๖ ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ

(นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ผู้แจ้งข้อมูล